

チェックメイトシリーズ

CM-APPL01 ver2.1

Web で作る！消防用設備等点検票作成ソフト

「点検エキスパート」

操作マニュアル

株式会社 ナックス

目次

A：基本データの登録.....	4
(1) 会社の登録.....	4
(2) 点検者の登録.....	5
(3) 消防署の登録.....	6
(4) 測定機器の入力.....	7
B：基本データの編集と削除.....	8
(1) 会社の編集と削除.....	8
(2) 点検者の編集と削除.....	10
(3) 消防署の編集と削除.....	12
(4) 測定機器の編集と削除.....	14
C：入力支援の登録と使い方.....	16
(1) 入力支援機能の概要.....	16
(2) 共通の入力支援.....	18
a. テキストの登録と削除.....	18
b. カテゴリの追加.....	19
c. カテゴリの編集.....	20
d. カテゴリの削除.....	21
(3) 設備の入力支援.....	22
(4) セルの入力支援.....	23
D：物件の新規作成.....	24
(1) 物件の新規作成.....	24
(2) 点検の新規作成.....	26
(3) 点検の削除.....	27
(4) 点検の名称変更.....	28
E：点検票の作成事例.....	31
(1) 点検結果報告書（表紙）の作成.....	31
(2) 作成手順.....	33
(3) 一覧表入力.....	35
a. 入力.....	35
b. 機能.....	37
(4) 点検結果総括表の作成.....	38
(5) 点検者一覧表の作成.....	40
(6) 点検詳細.....	42
(7) 排他制御.....	43

F：点検票の追加	44
(1) ページの追加	44
(2) 設備の追加	45
G：点検票の削除	47
H：点検票の名称変更	48
I：点検票の複製	50
J：点検の複製	51
(1) 新規物件に点検を複製	51
(2) 自物件に点検を複製	53
K：点検票の印刷	55
(1) ページ印刷	55
(2) 全点検票の印刷	56
L：委託	58
(1) 委託関係の設定	58
(2) 点検の委託	58
(3) 受託側からみた委託機能	62
(4) 受託側から承認申請された後の処理（委託側）	64
(5) 委託機能使用時の編集権限について	68
a. 物件の一部設備の委託	68
b. 物件の全設備を委託している場合	68
M：資料管理	69
(1) 物件単位での資料管理	69
(2) 点検単位での資料管理	70
N：維持台帳	71
O：物件管理情報	72
P：収録様式一覧	73

A：基本データの登録

まず最初に基本データを入力することを推奨します。

- (1) 会社の登録
- (2) 点検者の登録
- (3) 消防署の登録
- (4) 測定機器の登録

(1) 会社の登録

「点検者所属会社」や「委託」機能使用時に使用されます。

上部メニューの「会社」**1**から「会社新規作成」**2**タブを選択し、各項目**3**を入力していきます。

The screenshot shows a web application interface for company registration. At the top, there is a navigation bar with tabs: '物件/点検票', '会社' (highlighted with a red box and '1'), '点検者', '消防署', '測定機器', and '管理情報'. To the right of the navigation bar is a 'ログアウト' button. Below the navigation bar, there are two tabs: '会社検索' (with a search icon and '1') and '会社新規作成' (with a plus icon and '2', highlighted with a green box). The main content area is titled '会社情報' and contains a form with the following fields: '会社ID', '会社名 ※必須', 'ふりがな', '郵便番号', '所在地' (with a dropdown menu and '3'), 'TEL', and 'FAX'. Below these fields is a '備考(メモ)' section. At the bottom of the form, there is a '担当者' section with a '担当者の追加' button. At the very bottom, there are two buttons: '作成' and '連続作成' (both highlighted with a green box and '4').

4 連続して作成する場合は「連続作成」ボタンを押して会社がひとつ作成されます。

(2) 点検者の登録

上部メニューの「点検者」**1**から「点検者新規作成」**2**タブを選択し、点検者情報**3**を入力します。

※**3**の点検者情報を入力する際、「会社名」の「選択」**4**ボタンで先ほど(1)会社の登録で作成した会社のリストから会社を選択します。

点検資格	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講地	講習受講年月日	次回講習期限
消防設備士 甲種						自動計算
消防設備士 乙種						自動計算
消防設備点検資格者						自動計算

※**5**の点検資格を入力します。「点検資格」**6**に所持している各資格の横のチェックボックスにレ点を入れ、「交付年月日」**7**をカレンダーから選択して入力、「交付番号」**8**を入力、交付知事**9**と「講習受講地」**10**は47都道府県のプルダウンリストから選択、「講習年月日」**11**を必要に応じて入力すると、「次回講習期限」**12**が自動計算されます。

13連続して作成する場合は「連続作成」ボタンを押して点検者が一人作成されます。

(3) 消防署の登録

「点検票の表紙」に使用します。

上部メニューの「消防署」**1**から「消防署新規作成」**2**タブを選択し、消防署情報**3**を入力します。

「消防名（上段）」「消防名（下段）」**4**は表紙に表示される部分になります。

「URL」**5**は入力しておくとも覧表示した際にリンクが貼られ、消防署のWebサイトへ飛ぶことができます。

6連続して作成する場合は「連続作成」ボタンを押して消防署が一件作成されます。

(4) 測定機器の入力

点検票に測定機器を入力する際に使用します。

上部メニューの「測定機器」**1**から「測定機器新規作成」**2**タブを選択し、測定機器情報**3**を入力します。

「テンプレート（50音順）」**4**には点検で実際に使用する器具がプルダウンリストに入っています。

選択すると「消防用設備等」**5**にその器具が実際にどこで使用されるものかチェックが自動で入ります。※チェックが入った設備の点検票作成時、測定機器を選択する際にリストに出現します。

「グループ」**6**は任意の項目を設けて管理区分ごとに分けて管理することができる機能です。

例) 点検1号車 点検2号車.....

工具箱A 工具箱B..... など

「校正」**7**は各機器の校正年月日を記録しておくことで校正時期が視認しやすく表示できる仕組みです。詳しくは「B:基本データの編集と削除>(4)測定機器の編集と削除」をご覧ください。

8連続して作成する場合は「連続作成」ボタンを押して測定機器がひとつ作成されます。

B：基本データの編集と削除

(1) 会社の編集と削除

上部メニューより「会社」**1**を選択し、「会社検索」**2**タブを選択します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 **1** **会社** 点検者 消防署 測定機器 管理情報 ログアウト

会社検索 **2** 会社新規作成

会社名/ふりがな 会社ID

3 所在地 選択して下さい

全件 検索 検索条件のリセット この検索条件でCSVエクスポート

6件見つかりました。

4 会社ID	会社名	所在地	TEL/FAX	詳細
	消防設備点検	〒112-0001 東京都文京区白山1-1-1	TEL:03-1111-1111 FAX:03-1111-1112	5 詳細・編集
千葉0001	千葉ビルメンテ	〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町		詳細・編集
東京00003	東京点検	〒162-0061 東京都新宿区市谷柳町		詳細・編集
東京0002	東京消防点検	〒112-0011 東京都文京区千石		詳細・編集
東京00001	東京ビルメンテ	〒102-0072 東京都千代田区飯田橋	TEL:03-1111-2222	詳細・編集
大阪00001	株式会社 ポーサイ	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目2番9-213号	TEL:06-6305-1351	詳細・編集

「検索フィールド」**3**を使用することで会社を複数登録しているときに絞り込むことができます。

「検索結果」**4**に一覧がでます。編集したい会社の「詳細・編集」**5**をクリックし、詳細画面を開きます。

会社検索 会社新規作成

会社名/ふりがな 会社ID

詳細・編集

ロック解除 **6**

会社情報

会社ID	
会社名 ※必須	消防設備点検
ふりがな	しょうぼうせつびてんけん
郵便番号	112 - 0001
所在地	東京都 文京区白山1-1-1
TEL	03-1111-1111
FAX	03-1111-1112
備考(メモ)	

担当者

担当者名 **※必須** 鈴木 担当者の削除

担当者の追加

更新 キャンセル 削除

詳細・編集画面がポップアップします。

「ロック解除」 6 ボタンを押します。

会社検索 会社新規作成

会社名/ふりがな 会社ID

詳細・編集

ロック解除 6 7

会社情報

会社ID	
会社名 ※必須	印刷設備点検
ふりがな 8	しゅうほうせつびてんけん
郵便番号	112 - 0001
所在地	東京都 文京区白山1-1-1
TEL	03-1111-1111
FAX	03-1111-1112

備考(メモ)

担当者

担当者名 ※必須 鈴木 担当者の削除

担当者の追加

9 更新 キャンセル 10 削除

「ロック解除」 7 が変化し、「会社情報」 8 が編集可能になります。

編集後「更新」 9 ボタンを押すか、会社情報を削除するときは「削除」 10 をクリックします。それぞれ確認を求めるポップアップが表示されます。

この会社を更新しますか？

OK キャンセル

この会社を更新しますか？

OK キャンセル

それぞれ「OK」を選択すると編集、または削除が完了します。

(2) 点検者の編集と削除

上部メニューより「点検者」**1**を選択し、「点検者検索」**2**タブを選択します。検索フィールド**3**を使用し絞り込むことも可能です。

検索フィールド下部に、登録済みの点検者が一覧表示**4**されます。

点検者が所持する資格が○で表示されます。

また、**5**のように赤、または黄色で表示されているものは

赤：資格の講習期限が切れているもの

黄：資格の講習期限が向こう1年以内のもの

となっています。

「詳細・編集」**6**をクリックし、「詳細・編集」画面を開きます。

点検資格	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講地	講習受講年月日	次回講習期限
消防設備士 甲種	特種	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成28年3月31日
	1類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成28年3月31日
	2類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成28年3月31日
	3類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成28年3月31日
	4類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成28年3月31日

「ロック解除」**7** ボタンをクリックし、編集可能にします。

詳細・編集

ロック解除 **8**

点検者名 **※必須** 宮寺 大

ふりがな みやでら まさる

会社名 宮寺防災 (TEL:04-2999-9999)
埼玉県 所沢市松葉町1-1-1 選択 クリア

TEL

9

点検資格		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講地	講習受講年月日	次回講習期限
消防設備士 甲種	<input checked="" type="checkbox"/> 特類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 1類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 2類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 3類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 4類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
消防設備士 乙種	<input checked="" type="checkbox"/> 1類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 2類	平成11年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成25年2月21日	平成30年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 3類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 4類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成26年2月11日	平成31年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 5類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 6類	平成10年1月1日	123456	埼玉県	東京都	平成24年1月19日	平成29年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 7類	平成26年1月1日	123456	埼玉県	東京都		平成28年3月31日
消防設備点検資格者	<input checked="" type="checkbox"/> 特種	平成26年1月1日	123456				平成31年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 第1種	平成26年1月1日	123456				平成31年3月31日
	<input checked="" type="checkbox"/> 第2種	平成26年1月1日	123456				平成31年3月31日

10 更新 キャンセル **11** 削除

「ロック解除」 **8** ボタンが変化し、「点検者情報領域」 **9** が編集可能になります。
 編集が終わったら「更新」 **10**、削除の場合は「削除」 **11** をクリックします。
 (1) 会社の編集と同様に「更新」「削除」ともに確認画面がでますので、「OK」を押して完了となります。

(3) 消防署の編集と削除

上部メニューより「消防署」**1**を選択し、「消防署検索」**2**を選択します。

消防名	住所	TEL	詳細
北見地区消防組合消防本部 南出張所	〒090-0823 北海道北見市広明町210-3	0157-22-5119	詳細・編集
東京消防庁 新宿消防署			詳細・編集
日立市消防本部 日立消防署	茨城県日立市神峰町2-4-1		詳細・編集
水戸市消防本部 北消防署	茨城県水戸市緑町2-1-2		詳細・編集
埼玉県南西部消防本部 朝霞消防署	埼玉県朝霞市溝沼1-2-27		詳細・編集
栗山町消防本部 消防署	神奈川県三浦郡栗山町境内2050-10		詳細・編集
横浜市消防局神奈川消防署	神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8		詳細・編集
横浜市消防局 旭消防署	神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9		詳細・編集
東京消防庁 田園調布消防署長	東京都大田区雪谷大塚町13-22		詳細・編集
東京消防庁 蒲田消防署	東京都大田区蒲田本町2-28-1		詳細・編集
東京消防庁 新宿消防署	東京都新宿区百人町3-29-4		詳細・編集
東京消防庁 牛込消防署長	東京都新宿区筑土八幡町5-16		詳細・編集
東京消防庁 四谷消防署	東京都新宿区四谷3-10		詳細・編集

「検索フィールド」**3**を使用し、絞り込むことが可能です。

検索フィールドの下部に「一覧表」**4**が表示されます。

A- (3) 消防署の登録で URL を入力している場合は「消防名」**5**にアンダーラインが表示され、クリックすると Web サイトが表示されます。

「詳細・編集」**6**をクリックして詳細編集画面を開きます。

消防名 (上段)	北見地区消防組合消防本部
消防名 (下段) ※必須	南出張所
郵便番号	090 - 0823
住所	北海道 北見市広明町210-3
TEL	0157-22-5119
URL	http://www.city.kitami.hokkaido.jp/kitfd/
備考	

「ロック解除」**7** ボタンをクリックし、編集可能にします。

詳細・編集

ロック解除 8

消防名 (上段)	北見地区消防組合消防本部
消防名 (下段) ※必須	南出張所
郵便番号	090 - 0823
住所	北海道 北見市広明町210-3
9 TEL	0157-22-5119
URL	http://www.city.kitami.hokkaido.jp/kafd/
備考	

10 更新 キャンセル 11 削除

「ロック解除」 8 ボタンが変化し、「消防署情報領域」 9 が編集可能になります。
編集が終わったら「更新」 10、削除の場合は「削除」 11 をクリックします。

(1) 会社の編集と同様に「更新」「削除」ともに確認画面がでますので、「OK」を押して完了となります。

(4) 測定機器の編集と削除

上部メニューより「測定機器」**1**を選択し、「測定機器検索」**2**を選択します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 会社 点検者 消防署 **測定機器** 管理情報 ログアウト

測定機器検索 **2** 測定機器新規作成

測定機器名/ふりがな 機器ID

型式 製造者名

3 グループ名 車載1 車載2 車載3

校正区分 校正義務有り 自主校正 校正義務無し

消防用設備等 消火器 屋内栓 S P 水噴霧 泡消火 不活弁 ハロン 粉 未 屋外栓 動力ボ 自火報 ガス漏 漏 電 消通報 非警報 避難 誘導灯 用水 排 煙 散 水 運 送 非コン 無線 専用受 自家発 蓄電池 燃電池 配 線 操作盤 バ消火 バ自消 共SP 共火報 住火報 特火報 加排煙 複火報 防 火 防排煙

全 件 期限切れ 3ヶ月以内 検索 検索条件のリセット この検索条件でCSVエクスポート

14件見つかりました。

機器ID	測定機器名	グループ名	型式	製造者名	校正区分	次期校正年月日	6 詳細
煙感知器2	煙感知器用感度試験器	車載1			校正義務あり	平成29年3月18日	
	マンメータ	車載1			校正義務無し		
4	炎感知器用作動試験器	車載1			校正義務あり	平成31年3月	
	メーターレール試験器	車載1			校正義務あり	平成27年3月	
	減光フィルター	車載1			校正義務あり	平成27年3月	
	煙感知器用感度試験器	車載1	JFA-II	工業会	校正義務あり	平成26年2月8日	
	外部陸試験器	車載1			校正義務あり	平成26年4月	
加煙TG012	加煙試験器	車載1	FTG012	能美防災	校正義務あり	平成33年3月	
加熱1	加熱試験器	車載1	HK-3	保守協会	校正義務あり	平成31年3月	
	ピトゲージ	車載1		岸本産業	校正義務無し		
	回路計	車載1	SP-18D	平和電気	自主校正		
	キャップスバナ	車載1		モリタ	校正義務無し		
	秤	車載1	卓上型	富士計器	校正義務あり	平成27年1月15日	
	温度計	車載1			校正義務無し		

「検索フィールド」**3**を使用し、絞り込むことが可能です。

検索フィールドの下部に「一覧表」**4**が表示されます。

校正期限が過ぎているものは、「次期校正年月日」**5**が赤に塗られて表示されます。

黄色に塗られているものは期限が1年以内にくるものを示しています。

「詳細・編集」**6**をクリックして詳細編集画面を開きます。

詳細・編集

ロック解除 **7**

機器ID 煙感知器2

測定機器名 **※必須** 煙感知器用感度試験器

ふりがな かせりかんちきようかんどしけんぎ

グループ 車載1 車載2 車載3

型式

製造者名

製造年月日 平成26年2月18日 年月のみ表示

校正 区分: 校正義務有り 自主校正 点検票へ「自主」を付加 校正義務無し

校正年月日: 平成26年3月18日 年月のみ表示 校正周期: 3 年

次期校正年月日: 平成29年3月18日 点検票へ次期校正年月日を反映

消火器 屋内栓 S P 水噴霧 泡消火 不活弁 ハロン 粉 未 屋外栓 動力ボ 自火報 ガス漏

「ロック解除」**7**ボタンをクリックし、編集可能にします。

詳細: 編集	
ロック解除	8
機器ID	煙感知器2
測定機器名 ※必須	煙感知器用感度試験器
ふりがな	かぞりかんちきようかんどしけんき
グループ	<input checked="" type="radio"/> 車載1 <input type="radio"/> 車載2 <input type="radio"/> 車載3 <input type="button" value="グループ新規作成"/>
型式	
製造者名	
製造年月日	平成26年2月18日 <input type="checkbox"/> 年月のみ表示
校正	区分: <input checked="" type="radio"/> 校正義務有り <input type="radio"/> 自主校正(「点検票へ「自主」を付加) <input type="radio"/> 校正義務無し 校正年月日: 平成26年3月18日 <input type="checkbox"/> 年月のみ表示 校正周期: 3 年 次期校正年月日: 平成29年3月18日 <input type="checkbox"/> 点検票へ次期校正年月日を反映
消防用設備等	<input type="checkbox"/> 消火器 <input type="checkbox"/> 屋内柱 <input type="checkbox"/> S P <input type="checkbox"/> 水噴霧 <input type="checkbox"/> 泡消火 <input type="checkbox"/> 不活力 <input type="checkbox"/> ハロン <input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 屋外柱 <input type="checkbox"/> 動力ボ <input checked="" type="checkbox"/> 自火報 <input type="checkbox"/> ガス漏 <input type="checkbox"/> 漏電 <input type="checkbox"/> 消通報 <input type="checkbox"/> 非警報 <input type="checkbox"/> 避難 <input type="checkbox"/> 誘導灯 <input type="checkbox"/> 用水 <input type="checkbox"/> 排煙 <input type="checkbox"/> 散水 <input type="checkbox"/> 運送 <input type="checkbox"/> 非コン <input type="checkbox"/> 無線 <input type="checkbox"/> 専用受 <input type="checkbox"/> 自家発 <input type="checkbox"/> 蓄電池 <input type="checkbox"/> 燃電池 <input type="checkbox"/> 配線 <input type="checkbox"/> 操作盤 <input type="checkbox"/> バ消火 <input type="checkbox"/> バ自消 <input type="checkbox"/> 共SP <input checked="" type="checkbox"/> 共火報 <input checked="" type="checkbox"/> 住火報 <input checked="" type="checkbox"/> 特火報 <input type="checkbox"/> 加排煙 <input checked="" type="checkbox"/> 複火報 <input checked="" type="checkbox"/> 防火 <input checked="" type="checkbox"/> 防排煙
備考(メモ)	
10	更新 キャンセル
11	削除

「ロック解除」 8 ボタンが変化し、「測定機器情報領域」 9 が編集可能になります。

編集が終わったら「更新」 10、削除の場合は「削除」 11 をクリックします。

(1) 会社の編集と同様に「更新」「削除」ともに確認画面がでますので、「OK」を押して完了となります。

C : 入力支援の登録と使い方

(1) 入力支援機能の概要

「入力支援」はテキスト情報を点検票に入力する作業の手間を省くツールです。使用頻度が高い「テキスト」を前もって登録しておくことで、入力したい場所でテキストをクリックするだけで入力できるようになります。

The screenshot shows the main interface of the 'Point Inspection Entry' software. At the top, there is a navigation bar with tabs for '物件/点検票' (selected), '会社', '点検者', '消防署', '測定機器', and '管理情報'. Below this, there are two main sections: '物件検索' (selected) and '物件新規作成'. The search form includes fields for '物件名/ふりがな', '所在地', '点検者所属会社', '点検年月日', and '点検月'. There are also checkboxes for '作成中', '作成済み', '契約中', '解約', and '委託'. Below the search form, there is a table with 4 items found. The table has columns for '物件ID', '物件名', '物件所在地', '点検者所属会社', '最終点検', '機器', '受託', and '詳細'. The first row is highlighted, and the '詳細' column for that row is also highlighted.

物件ID	物件名	物件所在地	点検者所属会社	最終点検	機器	受託	詳細
東京-0004	東京ビル5				機器	4月 10月	委託 詳細・編集
東京-0003	東京ビル3	〒105-0011 東京都港区芝公園	消防設備点検	平成25年3月12日	機器	2月 8月	委託 詳細・編集
東京-00002	東京第2ビル	〒161-0033 東京都新宿区下落合	東京消防点検	平成26年1月15日	機器	1月 7月	委託 詳細・編集
東京-00001	東京ビル	〒112-0011 東京都文京区千石	ビルメンテ	平成25年9月18日	機器	9月 3月	委託 詳細・編集

上部メニューより「物件/点検票」1を選択し、「物件検索」2を選択します。

「一覧表」3より点検票を作成する物件を選択し、「詳細・編集」4をクリックします。

The screenshot shows the '物件基本情報' (Object Basic Information) tab selected. The form contains various fields for object information, including '物件ID', '物件名', 'ふりがな', '物件所在地', '用途/用途詳細', '規模・構造', and '点検者所属会社'. On the right side, there is a table titled '点検票一覧' (Point Inspection List) with columns for '点検票名称', '複製', and '削除'. The first row is highlighted.

点検票名称	複製	削除
平成26年9月点検		
平成26年3月点検		
平成25年9月点検		

「物件基本情報」5タブが開きます。画面右側に表示される「点検票一覧」6から鉛筆マークのついた編集可能な点検票を選択し、クリックすると点検票が開きます。



点検票の右側に「入力支援」7 タブがあるのでこれを選択します。



入力支援の機能には

- ・ 共通
- ・ 設備
- ・ セル

の3種類があります。

(2) 共通の入力支援




共通タブを開くとデフォルトで「記号」というカテゴリが表示されます。
この機能は全ての点検票（判定欄を除く）に使用いただけます。

a. テキストの登録と削除




各支援画面の+を押します。



入力画面が表示されるので、登録したいテキストを入力し、右にあるを押して追加します。

削除する場合は左のを押して削除が可能です。

テキストの追加は、点検票に文字列を入力し、を押すことでも入力できます。




b. カテゴリの追加

「共通」には任意のカテゴリを追加することができます。



上画像のようにプルダウンメニューから「新規追加」を選んでください。


下画像のような入力画面が表示されるので、入力し「作成」ボタンをクリックします。



「共通」に新しいカテゴリが追加されます。


※名称は入力者が任意で決めることができるので、使いやすいカテゴリをつくり、

テキストを登録することができます。



c. カテゴリの編集

編集したいカテゴリを選択のうえ、プルダウンメニューから「編集」を選択します。




カテゴリ名を変更して「編集」をクリックで編集できます。

d. カテゴリの削除



削除したいカテゴリを選択のうえ、プルダウンメニューから「削除」を選択してください。



「OK」をクリックすると削除できます。

(3) 設備の入力支援

設備毎に管理したい「入力文言」を登録します。

編集集中の設備と違う設備の入力支援を使用したい場合は、プルダウンメニューより切り替えたい設備を選択してください。



(4) セルの入力支援

セル毎に管理したい「入力文言」を登録します。

このセルには決まった文言が数種類しか入らない。などの場合にご利用いただくと大変便利になります。



入力支援は使い込むほど便利になるような機能となっています。

D：物件の新規作成

(1) 物件の新規作成

上部メニューの「物件/点検票」1を選択し、「新規物件作成」2タブを選択します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 ログアウト

物件検索 物件新規作成

物件基本情報

物件ID 140402-002

物件名 ※必須
ふりがな

物件所在地
選択して下さい

用途/用途詳細
選択して下さい ※候補を表示

規模・構造
構造 ※候補を表示
地上 階 地下 階
床面積 m² 延べ面積 m²

点検者所属会社
選択 クリア

消防署
選択 クリア

消防用設備等
 消火器 屋内栓 S P 水噴霧 混濁火 不活材 ハロン 粉末
 屋外栓 動力ホ 自火報 ガス漏 漏電 消通報 非警報 避難
 誘導灯 用水 排煙 散水 連送 非コン 無線 専用受
 自家発電 蓄電池 燃電池 操作盤 パ消火 パ自消 共SP 共火報
 住火報 特火報 加排煙 複火報 防火 防排煙

表紙レイアウト図

印刷オプション

表紙 印刷する 印刷しない

総括表 印刷する 印刷しない

点検者一覧 印刷する 印刷しない

印刷部数 1 部

作成

「物件基本情報」3を入力します。各入力項目を選択すると「表紙レイアウト図」5に色がついて、どこについて入力しているのかわかりやすく表示されます。

・物件IDは「年月日-001」というような番号が自動で割り振られますが、任意で変更可能です。

・用途/用途詳細はプルダウンメニューを選択すると自動で右に候補を表示します。

用途/用途詳細 (1)項イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

用途詳細は必要に応じて編集することが可能です。

- ・構造は選択すると

※ 候補を表示

耐火

準耐火

中層耐火

簡易耐火

防火

準防火

鉄骨

重量鉄骨

軽量鉄骨

鉄筋コンクリート

鉄骨鉄筋コンクリート

コンクリート充填鋼管

補強コンクリートブロック

木

木造ラスモルタル

レンガ

S

RC

SRC

CFT

CB

というリストがでますので選択してください。

- ・消防用設備等で点検する設備にチェックを入れます。

「点検者所属会社」「消防署」**4**はA-(1)、A-(3)で入力されたものが「リスト」**9**でできますので、選択し、「挿入」**10**することで表示されるようになります。

会社検索

会社名/ふりがな 会社ID

所在地 選択して下さい

全件

9 6件見つかりました。

新規作成 11	会社ID	会社名	所在地	TEL/FAX
<input type="checkbox"/> 挿入 <input type="checkbox"/> 詳細 <input type="checkbox"/> 編集 <input type="checkbox"/> 削除		消防設備点検	〒112-0001 東京都文京区白山1-1-1	TEL:03-1111-1111 FAX:03-1111-1112
<input type="checkbox"/> 挿入 <input type="checkbox"/> 詳細 <input type="checkbox"/> 編集 <input type="checkbox"/> 削除	千葉0001	千葉ビルメンテ	〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町	
<input type="checkbox"/> 挿入 <input type="checkbox"/> 詳細 <input type="checkbox"/> 編集 <input type="checkbox"/> 削除	東京00008	東京点検	〒162-0061 東京都新宿区市谷柳町	
<input type="checkbox"/> 挿入			〒112-0011	

リストにない未登録の会社・消防署を使用したい場合は「新規作成」**11** ボタンを押して、新規に登録し挿入することができます。

全てが入力し終えたら「作成」**7** ボタンで物件を作成します。

(2) 点検の新規作成

物件が作成されると下図のような画面が開きます。

The screenshot shows a web application interface for creating a new inspection ticket. The interface is in Japanese and includes a navigation bar at the top with tabs for '物件/点検票' (Property/Inspection Ticket), '会社' (Company), '点検者' (Inspector), '消防署' (Fire Department), '測定機器' (Measuring Equipment), and '管理情報' (Management Information). A 'ログアウト' (Logout) button is also present. The main content area displays the following information:

- 物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A
- 点検新規作成 (1)
- 物件を新規作成しました。
- 点検名称 ※必須: 平成26年4月点検
- 点検種別: 機器点検 機器/総合点検
- 点検年月日: [] ~ []
- 防火管理者: []
- 立会者: []
- 保存 (3)

1 の場所に「物件 ID」「物件名称」「物件を新規作成しました。」と表示されます。

「点検名称」 2 を入力します。

・点検名称：初期状態で和暦の年月の入った点検名が表示されます。

任意で変更してご使用ください。

・点検種別：機器点検・総合点検を選択してください。

・点検年月日：カレンダーで入力できます。

・防火管理者・立会者：入力しておく、以降設備毎に入力する手間が省けます。

入力し終わったら「保存」 3 ボタンを押して点検票作成の準備が整います。

(3) 点検の削除

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 miyadera ログアウト

物件ID: 150226-001 物件名称: tesutobukkenn

物件基本情報 物件管理情報 維持台帳 資料管理

物件基本情報

物件ID	150226-001	<input type="checkbox"/> 解約	
物件名※必須	tesutobukkenn		
ふりがな	てすとぶっけん		
物件所在地	選択して下さい		
用途/用途詳細	選択して下さい ※候補を表示		
規模・構造	構造 ※候補を表示 造		
地上	階	地下	階
床面積	m ²	延べ面積	m ²
点検者所属会社			選択 クリア
消防署	東京消防庁 武蔵野消防署長		選択 クリア
消防用設備等	<input checked="" type="checkbox"/> 消火器 <input type="checkbox"/> 屋内栓 <input type="checkbox"/> S P <input type="checkbox"/> 水噴霧 <input type="checkbox"/> 泡消火 <input type="checkbox"/> 不活弁 <input type="checkbox"/> ハロン <input type="checkbox"/> 粉未 <input type="checkbox"/> 屋外栓 <input type="checkbox"/> 動力ボ <input checked="" type="checkbox"/> 自火報 <input type="checkbox"/> ガス漏 <input type="checkbox"/> 漏電 <input type="checkbox"/> 消通報 <input type="checkbox"/> 非警報 <input type="checkbox"/> 避難 <input type="checkbox"/> 誘導灯 <input type="checkbox"/> 用水 <input type="checkbox"/> 排煙 <input checked="" type="checkbox"/> 散水 <input type="checkbox"/> 遠送 <input type="checkbox"/> 非コン <input type="checkbox"/> 無線 <input type="checkbox"/> 専用受 <input type="checkbox"/> 自家発 <input type="checkbox"/> 蓄電池 <input type="checkbox"/> 燃電池 <input checked="" type="checkbox"/> 操作盤 <input type="checkbox"/> バ消火 <input checked="" type="checkbox"/> バ自消 <input type="checkbox"/> 共SP <input type="checkbox"/> 共火報 <input type="checkbox"/> 住火報 <input type="checkbox"/> 特火報 <input type="checkbox"/> 加排煙 <input type="checkbox"/> 複火報 <input type="checkbox"/> 特駐泡 <input type="checkbox"/> 防火 <input type="checkbox"/> 防排煙		

印刷オプション

表紙	<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない
総括表	<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない
点検者一覧	<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない
印刷部数	1 部

保存 削除

点検名称 複製 削除

平成27年8月点検	複製	削除
平成27年2月点検	複製	削除

「物件基本情報」画面で作成中、または作成済の点検を「削除」することができます。

1 「削除」をクリックすると

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 miyadera ログアウト

物件ID: 150226-001 物件名称: tesutobukkenn

物件基本情報 物件管理情報 維持台帳 資料管理

物件基本情報

物件ID	150226-001	<input type="checkbox"/> 解約	
物件名※必須	tesutobukkenn		
ふりがな	てすとぶっけん		
物件所在地	選択して下さい		
用途/用途詳細	選択して下さい ※候補を表示		
規模・構造	構造 ※候補を表示 造		
地上	階	地下	階
床面積	m ²	延べ面積	m ²
点検者所属会社			選択 クリア
消防署	東京消防庁 武蔵野消防署長		選択 クリア

点検名称 複製 削除

平成27年8月点検	複製	削除
平成27年2月点検	複製	削除

点検を削除してよろしいでしょうか？

OK キャンセル

削除の確認ダイアログが開きます。

2 「OK」を選択します。



上部に「点検を削除しました。」と表示され、**3**「点検」の一覧から対象の点検が削除されます。

(4) 点検の名称変更

点検の名称は作成時に自動で「平成〇〇年〇月点検」と作成時の年と月が入るようになっていますが、任意の点検名に変更することも可能です。



1 点検の一覧から名称変更する点検を選択して開きます。



画面上部の**2**「点検詳細」ボタンを押します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 150226-001 | 物件名称: tesutobukkenn | 【平成27年2月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

○ 点検詳細

点検名称 ※必須 4 平成27年2月点検

点検種別 機器点検 機器/総合点検

点検年月日 [] ~ []

防火管理者 防火タロウ

立会者 立会いジロウ

点検ステータス 3 作成中

5 保存

本点検の物件基本情報

3 「点検ステータス」が「作成中」であることを確認します。（作成済であれば作成中に変更してから行います。

4 「点検名称」を任意のものに書き換えます。

点検名称 ※必須 平成27年総合点検

5 「保存」を押して変更を保存します。

保存

マスタ反映 ×

現在の情報(点検情報)に書き変わりますがよろしいでしょうか？

6 書き換えて変更 書き換えずに変更 キャンセル

6 「書き換えて変更」を選択します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 150226-001 | 物件名称: tesutobukkenn | 【平成27年総合点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

○ 点検詳細

点検名称 ※必須 平成27年総合点検

点検種別 機器点検 機器/総合点検

点検年月日 [] ~ []

防火管理者 防火タロウ

立会者 立会いジロウ

点検ステータス 作成中

点検基本情報を更新しました。

点検名称が変更されました。7 「物件名称」を選択して物件基本情報画面に戻ります。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 niyadera ログアウト

物件ID: 150226-001 物件名称: tesutobukkenn

物件基本情報 物件管理情報 維持台帳 資料管理

物件基本情報


物件ID	150226-001	<input type="checkbox"/> 解約	点検名付	複製	削除
物件名 ※ 必須	tesutobukkenn		平成27年総合点検		
ふりがな	てすとぶっけん				
物件所在地	選択して下さい				

8

8 「点検の一覧」で名称が変更できたことを確認します。

E：点検票の作成事例

点検エキスパートでの点検票作成は下図のようなフローで行うと便利です。



(1) 点検結果報告書（表紙）の作成

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | ログアウト

物件ID: 140404-001 | 物件名称: マニュアル用物件A | 【平成26年4月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 | 最終更新: 2014/04/04(15:08) プロセス富等

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

北見地区消防組合消防本部
南出張所 殿

1 [報告日] (Calendar icon)

届出者: 郵便番号から入力
住所: [住所欄]
2 氏名: [氏名欄]
電話番号: [電話番号欄]

下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

所在地: 品川区勝島

防火対象物
名称: マニュアル用物件A
用途: (3)項イ 符合、料理店その他これらに類するもの
構造・規模: 鉄筋コンクリート 造 地上 6階 地下 1階
床面積: 3,000 m² 延べ面積: 20,000 m²

点検期間: [開始日] から 3 [終了日] まで [開始日] から [終了日] まで

消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類: 消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、屋外消火栓設備、漏電火災警報器、誘導灯及び誘導標識、無線通信補助設備、非常電源(燃料電池設備)、防火設備

点検票: 別添のとおり

住所: 北海道札幌市中央区大通東
4 氏名: [氏名] (北海道支社)

点検者	5 点検資格	種類等	交付知事	交付年月日		受講地	講習受講状況	
				交付年月日	交付番号		受講年月	受講年月
	消防士	甲・乙	北海道府県	第 号		北海道府県		
	消防設備点検資格者	種類		交付年月日	交付番号		再講習受講状況	受講年月
		特・第1・第2種		第 号				

※交付権 ※経過権 ※備考

備考
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 点検者が複数の場合は、別紙に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。
5 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を「」へ記入すること。

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷
実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称:
マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器具
- 屋内栓
- S P
- 不活気
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 然電池
- 防火

「報告日」 1 をカレンダーで入力します。

「届出者」**2**を入力します。この際「郵便番号から入力」をクリックし、開いた小さな画面に郵便番号を入力することで、住所の入力を一部自動で行うことができます。

「点検期間」**3**をカレンダーで入力します。(前回報告時期より今回報告時期まで)
既に点検者所属会社はD-(1)で選択済みですので「氏名」**4**を選択して点検者一覧から点検者を選択して挿入します。

点検者を選択挿入したあとは「点検資格」**5**を選択し、その点検者が所持する資格を選択します。

(2) 作成手順

The screenshot shows a web application for fire extinguisher inspection. The main form is titled '消火器具点検票' (Fire Extinguisher Inspection Ticket). It contains the following information:

- Header:** 物件ID: 140404-001, 物件名称: マニュアル用物件A, 【平成26年4月点検】
- Basic Information (A):**
 - 名称: マニュアル用物件A
 - 所在: 東京都品川区勝島
 - 点検年月日: 平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日
 - 点検者: 資格番号 1, 氏名 1
 - 点検者所属会社: 社名 北海道支社, 住所 北海道札幌市中央区大通東
- Inspection Results (C):**

点検項目	消火器具の種別		判定	不良内容	措置内容
	A	B			
設置場所					
設置間隔					
適応性					
耐震措置					
表示・標識					
本体容器					
安全栓の封					
安全栓					
使用済みの表示装置					
押し金具・レバー等					
キャップ					
ホース					
ノズル・ホーン・ノズル栓					
指示圧力計					
圧力調整器					
安全弁					

点検票の作成手順を「消火器」点検票を例にご説明致します。

まず A の領域に D-(1)「物件の新規作成」D-(2)「点検票の新規作成」で入力した内容が表示されます。

この設備の「点検者」1 を D-(3)同様に選択します。

「消火器具の種別」2 の黒くなっている部分をクリックすると色が反転し、A~F の文字が出現し、入力できる状態になります。

「消火器具の点検結果」「判定」は入力したいセルにカーソルを置き、「記号ボタン」4 を使用し、クリックするだけで入力が可能です。

通常のセルは C でご紹介した機能「入力支援」3 を使用して入力が可能です。

基本的に見やすくするために「右寄せ」「左寄せ」「中央寄せ」を設定しておりますが、「寄せ設定ボタン」5 を使用して任意にセル内の文字の寄せを変更することが可能です。

入力が終わりましたら「保存 (フロッピー)」「印刷 (プリンター)」6 を押して保存または印刷ができます。

違う点検票への移動は「左右ボタン」7、もしくは右にある「点検票リスト」8から移動できます。※この時、入力などの操作があったのに「保存」をしていないで移動を選択すると、保存して画面を切り替えるか、保存せずに切り替えるかの警告画面が出現します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 | 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

消火器(その2) | 最終更新: 2014/04/04(15:08) プロセス富等

女生弁・激はれ(排圧栓を含む。)		<input type="radio"/>							
粉上り防止用封板		<input type="checkbox"/>							
パッキン		<input type="radio"/>							
サイホン管・ガス導入管		<input type="radio"/>							
ろ過網		<input type="radio"/>							
放射能力		<input type="radio"/>							
消火器の耐圧性能		<input type="radio"/>							
簡易用消具		<input type="checkbox"/>							
外形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
水量等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

備考

機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数

備考

- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 消火器の種類欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択数のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷

実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称: マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋内栓
- 消火器
- S P
- 不活力
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

「備考」9を入力します。この時「チェックボックス」10にチェックを入れた行が後程「点検結果総括表」に反映されます。

「測定機器」11で A-(4)で入力した測定機器一覧より使用した機器を選択して挿入します。

・「点検者」1

・「測定機器」11

に使用したいものが無い場合は D-(1)と同様、その場で新規作成して挿入する機能をご用意していますので、新規作成して挿入してください。

(3) 一覧表入力

a. 入力

表形式の点検票の入力には別途 excel のような機能を追加しております。

No.	設置場所	種別	型式番号 (消滅~号)	薬剤 量	製造者名	製造 年	製造 番号	判定	備考
1	-9								
2	-8								
3	-7								
4	-6								
5	-5								
6	-4								
7	-3								
8	-2								
9	-1								
10	0								
11	1								
12	2								
13	3								
14	4								
15	5								
16	6								
17	7								
18	8								
19	9								
20	10								
21	11								
22									
23									
24									
25									
26									
27									



①半角数字を入力した際に、入力欄の右下の灰色の■にマウスを合わせ、ポインタを十字にした状態でドラッグすると、数字が順に増減入力されます。

②消火器など一覧表では同じことを繰り返し書くことが多いかと思えます。

コピー&ペーストの方法をご説明します。

b. 機能

- ・ Ver2.1 では消火器一覧表と自火報一覧表にはページング機能を追加しました。
- 1 画面で表示する最大枚数は 5 枚とし、6 枚目を作成すると 2 ページ目に作成されます。



- ・ 同じく ver2.1 では自火報一覧表の総合計の計算の方法が変更になりました。



Ver2.0 では総合計欄は自動計算でしたが、上記ページング機能の追加に伴い、「再計算」ボタンを押して総合計欄の計算を行う仕組みに変更させていただきました。

(4) 点検結果総括表の作成

全ての点検票を作成後、「点検結果総括表」を作成します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 最終更新: 2014/04/04(15:08)プロサス宮寺

作成/更新

点検結果総括表

点検結果総括表を作成する場合は、「作成/更新」ボタンをクリックして下さい。

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷

実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称: マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋内栓
- S.P.
- 不活力
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

「作成/更新」ボタンを押します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 最終更新: 2014/04/08(13:05)プロサス宮寺

作成/更新

別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 (その1)

名称	マニュアル用物件A	防火管理者	防火管理太郎	
所在地	東京都品川区勝島	点検実施責任者		
点検種別	機器点検・総合点検・(設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日	
設備名	判定	点検結果 不良内容	措置内容	立会者
消火器具	良・不良	本体容器下部に錆が2本あった為、廃棄し同型のものをそれぞれ設置。		立会二郎
屋内消火栓設備	良・不良	ホース劣化 交換		立会二郎
スプリンクラー設備	良・不良			立会二郎

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷

実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称: マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋内栓
- S.P.
- 不活力
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

点検をした各設備とその各点検票の備考欄で左にチェックをいれた行が「不良内容」に反映されます。任意で修正、加筆することが可能です。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 | 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 | 最終更新: 2014/04/08(13:05)プロサス宮寺

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷 | 実行

別記様式第2 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 | (その1)

名称	マニュアル用物件A	防火管理者	防火管理太郎	
所在地	東京都品川区勝島	点検実施責任者		
点検種別	機器点検・総合点検・(設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日	
設備名	判定	点検結果 不良内容	措置内容	立会者
消火器具	良・不良	本体容器下部に錆が2本あった為、廃棄し同型のものをそれぞれ設置。		立会二郎
屋内消火栓設備	良・不良	ホース劣化 交換		立会二郎
スプリンクラー設備	良・不良			立会二郎

点検結果報告書
点検結果総括表
点検者一覧表
消火器
屋内栓
S.P.
不活灯
屋外栓
漏電
誘導灯
無線
蓄電池
防火

判定と措置内容を入力し、保存します。

(5) 点検者一覧表の作成

全ての点検票への入力完了したら、
右の「点検票一覧」1 から「点検者一覧」を選択します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 最終更新:2014/04/08(13:05)プロサス宮寺

作成/更新

別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 (その1)

名称	マニュアル用物件A	防火管理者	防火管理太郎
所在地	東京都品川区勝島	点検実施責任者	
点検種別	機器点検・総合点検・(設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日

設備名	判定	点検結果不良内容	措置内容	立会者
消火器具	良・不良	本体容器下部に錆が2本あった為、廃棄し同型のものをそれぞれ設置。		立会二郎
屋内消火栓設備	良・不良	ホース劣化 交換		立会二郎
スプリンクラー設備	良・不良			立会二郎

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷 | 実行

物件名称: マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- その1

- 消火器
- 屋内栓
- S.P.
- 不活力
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

総括表と同様に「作成/更新」ボタンを押します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検点検者一覧 最終更新:2014/04/04(15:08)プロサス宮寺

作成/更新

別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検点検者一覧

点検者	氏名	電話番号	所属	担当	備考
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

点検者一覧表を作成する場合は、「作成/更新」-ボタンをクリックして下さい。

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷 | 実行

物件名称: マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋内栓
- S.P.
- 不活力
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

点検者一覧表が作成されます。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 添付 委託

○ 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検点検者一覧 最終更新: 2014/04/08(13:40) プロセス宮寺

作成/更新

住所	北海道札幌市中央区大通東					消火器具	
氏名	宮寺 大					電話番号	011-000-0000
資格	消防設備士	種類等	交付知事		交付年月日	講習受講状況	
		甲・種6類	埼玉	都道府県	交付番号	受講地	受講年月
				平成10年1月1日	東京	都道府県	平成24年1月
				第123456号			
				交付年月日	再講習受講状況		
	消防設備点検資格者	種類	交付番号		交付年月		
		特種	第号				
		第1種	第号				
		第2種	第号				
点検者							
住所	北海道札幌市中央区大通東					設備名	
氏名	山田 太郎					電話番号	011-000-0000
					交付年月日	講習受講状況	

点検票一覧 入力支援

全ての点検票を印刷 実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称: マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器具
- 屋内栓
- S.P.
- 不活力
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

(6) 点検詳細

点検詳細を使うことで、その点検の

- ・「点検名称」「点検種別」「点検年月日」「防火管理者」「立会者」「点検ステータス」を変更・修正することができます。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 150728-001 物件名称: マニュアル改修用物件1 【平成27年7月点検】 **点検詳細** | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊)消防用設備等)点検結果報告書 20150801 最終更新:2015/07/28(14:57)みやでら

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷 | 実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称: マニュアル改修用物件1

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 150728-001 物件名称: マニュアル改修用物件1 【平成27年7月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

点検詳細

点検名称 ※必須	平成27年7月点検
点検種別	<input type="radio"/> 機器点検 <input checked="" type="radio"/> 機器/総合点検
点検年月日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
防火管理者	防火太郎
立会者	立会二郎
点検ステータス	作成中

保存

本点検の物件基本情報

物件名	マニュアル改修用物件1
ふりがな	まにゅあるかいしゅるかいしゅようぶっけん
物件所在地	選択して下さい
用途/用途詳細	選択して下さい ※ 候補を表示
報告期間	自動
規模・構造	構造 ※ 候補を表示 造
地上	階
地下	階
床面積	m ²
延べ面積	m ²
点検者所属会社	
消防署	

(7) 排他制御

点検エキスパートは多人数同時接続、同時作業を可能にしておりますが、帳票は先着順で一人だけが編集可能で、同一の編集画面にアクセスした二人目以降は閲覧だけが可能としてあります。

編集権限を持った方がその帳票から別の帳票へ移動した後、またその帳票へ先着順で編集権限が与えられます。


※消火器、誘導灯に関しては、特殊入力部分が帳票をまたいでいるため、設備毎に排他制御をしております。(誰かが消火器その1を編集しているときは他の人は消火器その2を編集できません)

F：点検票の追加

(1) ページの追加

以下の点検票は、必要に応じてページを追加することができます。

- ・ 消火器具点検票一覧表
- ・ 不活性ガス消火設備点検票その5
- ・ ハロゲン化物消火設備点検票その5
- ・ 粉末消火設備点検票その5
- ・ 自動火災報知設備点検票一覧表
- ・ 避難器具点検票一覧表
- ・ 誘導灯及び誘導標識点検票一覧表
- ・ パッケージ型消火設備点検票その3
- ・ パッケージ型自動消火設備点検票その4
- ・ 共同住宅用スプリンクラー設備点検票その5
- ・ 共同住宅用自動火災報知設備点検票その4
- ・ 住戸用自動火災報知設備
- ・ 共同住宅用非常警報点検票その4
- ・ 防排煙設備 B その3



Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 添付


消火器(一覧表)

消火器 一 覧 表


No.	設置場所	種別	型式番号 (消火器具)	薬剤 目	製造者名	製
名称	マニュアル用物件A		点検年月日	平成26年		

ページの追加が可能な点検票では上図緑枠のようなボタンが表示されます。


(2) 設備の追加



「点検票一覧」直下のプルダウンメニューから「点検票の追加」を選択し、実行をクリックします。



現在開いている設備の一覧が表示されます。



追加する設備を選択すると「名称入力欄」にデフォルトで括弧つきの枝番が表示されますので、任意で変更し、「追加」ボタンを押します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 aiyadera ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 添付 委託

屋内栓(2) (その1) 最終更新: 2014/04/09(11:18) プロサス宮寺

別記様式第2 (その1)

屋内消火栓設備点検票

名称	マニュアル用物件A		防火管理者	防火管理太郎
所在	品川区勝島		立会者	立会二郎
点検種別	機器 (総合)	点検年月日	平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日	
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名	TEL
氏名		北海道支社	北海道札幌市中央区大通東	011-000-0000
点検設備名	ポンプ 製造者名 型式等	電動機 製造者名 型式等		
点検項目	点検結果		措置内容	
	種別・容量等の内容	判定	不良内容	
	機器点検			
貯水槽	種別			
水量		m		

点検票一覧 入力支援

全ての点検票を印刷 実行

フルタテ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称:
マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋内栓
- 屋内栓(2)
- S.P.
- 不活打
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 蓄電池
- 防火


点検票作成画面右側の点検票一覧表示に追加した点検票が表示されます。

G：点検票の削除

点検票の削除は以下のどちらかの場合のみ削除できます。

1. 該当物件に削除する設備がないこと
2. 点検票の追加などで追加した点検票（2）などを削除しても設備自体がなくなるということ

尚、物件に設定されている設備より点検票の設備を少なくすることはできません。



「点検票一覧」プルダウンメニューより、「点検票の削除」を選択し、実行します。




表示される一覧から削除する点検票を選択し、削除ボタンを押します。



選択削除した「屋外栓（2）」点検票が削除されました。


H：点検票の名称変更



「点検票一覧」プルダウンメニューから「点検票の名称変更」を選択し、実行します。



表示される一覧から名称変更する設備を選択します。



変更入力欄に現在の名称が表示されるので、任意の名称へ変更します

名称変更する点検票を選択してください。

消防用設備等

屋内栓(2)
 S P
 不活ガ
 屋
 防 火

変更後の名称を入力して下さい。

屋内栓B

実行 戻る

変更したら「実行」ボタンを押します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 niyadera ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 添付 委託

○ 屋内栓B(その1) 最終更新: 2014/04/09(12:14)プロサス宮寺

別記様式第2 (その1)

屋内消火栓設備点検票

名 称	マニュアル用物件A	防 火 管理者	防火管理太郎
所 在	品川区勝島	立 会 者	立会二郎
点検種別	<input checked="" type="radio"/> 機器 <input type="radio"/> 総合	点検年月日	平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日
点検者	資格 番号 氏名	点検者所属会社	社名 北海道支社 TEL 011-000-0000 住所 北海道札幌市中央区大通東
点 検 設備名	ポンプ 製造者名 型式等	電動機	製造者名 型式等
点検項目	点検結果		措置内容
	種別・容量等の内容	判定	不良内容
機器点検			
貯水槽	種別		
水量		m	
水圧			

点検票一覧 入力支援

全ての点検票を印刷

実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる


物件名称: マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋外栓
- 屋内栓B
- S P
- 不活ガ
- 屋外栓
- 漏 電
- 誘導灯
- 無 線
- 蓄電池
- 防 火

「屋内栓（２）」が「屋内栓 B」に変更され一覧に表示されました。

I：点検票の複製

「点検票一覧」のプルダウンメニューから「点検票の複製」を選択し「実行」します。



複製したい点検設備を選択し、「次へ（複製先の選択）」をクリックします。

点検票の複製(複製元の選択)

複製する点検票を選択してください。

種	消防用設備等											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

次へ(複製先の選択) 戻る

③ デフォルトでは1に複製元の点検が表示されます。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 | 物件名称: マニュアル用物件A | 【平成26年4月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

点検票の複製(複製先の選択)

物件名/ふりがな	マニュアル用物件A	物件ID	140404-001
所在地	東京都 品川区勝島	点検ステータス	<input type="checkbox"/> 作成中 <input type="checkbox"/> 作成済み
点検者所属会社	北海道支社	契約状況	<input type="checkbox"/> 契約中 <input type="checkbox"/> 解約
点検年月日	<input type="text"/> / <input type="text"/> ~ <input type="text"/> / <input type="text"/>	委託	<input type="checkbox"/> 受託 <input type="checkbox"/> 委託 (<input type="checkbox"/> 要対応のみ)
点検月	<input type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月		

全件 | 受託 | 委託

複製先の点検名称: 平成26年4月点検 | 複製後の点検票名称: | |

1件見つかりました。

選択	物件ID	物件名	物件所在地	点検者所属会社	最終点検	機器 総合	受託 委託
<input checked="" type="checkbox"/>	140404-001	マニュアル用物件A	〒140-0012 東京都品川区勝島	北海道支社	平成26年4月5日 機器		

他の点検へ複製する場合は検索して1に表示後選択してください。

2に複製後の点検票名称が表示されます。必要に応じ任意の名称へ変更します。

3「複製実行」をクリックすると複製が完了します。

J：点検の複製

(1) 新規物件に点検を複製

「物件基本情報」を開き、複製元の複製アイコン をクリックします。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 niyadera ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A

物件基本情報 物件管理情報 維持台帳 資料管理

物件ID	140404-001	<input type="checkbox"/> 解約
物件名 ※必須	マニュアル用物件A	
ふりがな		
物件所在地	140 -0012 東京都 品川区勝島	
用途/用途詳細	(3)項イ 符合、料理店その他これらに類するもの	
規模・構造	構造 鉄筋コンクリート 造	
	地上 8 階	地下 1 階
	床面積 3,000 m ²	延べ面積 20,000 m ²
点検者所属会社	北海道支社 (TEL:011-000-0000)	選択 クリア
消防署	北見地区消防組合消防本部 南出張所	選択 クリア
消防用設備等	<input checked="" type="checkbox"/> 消火器 <input checked="" type="checkbox"/> 屋内栓 <input checked="" type="checkbox"/> S P <input type="checkbox"/> 水噴霧 <input type="checkbox"/> 泡消火 <input checked="" type="checkbox"/> 不活ガ <input type="checkbox"/> ハロン <input type="checkbox"/> 粉 末 <input type="checkbox"/> 屋外栓 <input type="checkbox"/> 動力ホ <input type="checkbox"/> 自火報 <input type="checkbox"/> ガス漏 <input checked="" type="checkbox"/> 漏 電 <input type="checkbox"/> 消通報 <input type="checkbox"/> 非警報 <input type="checkbox"/> 避難 <input checked="" type="checkbox"/> 誘導灯 <input type="checkbox"/> 用 水 <input type="checkbox"/> 排 煙 <input type="checkbox"/> 散 水 <input type="checkbox"/> 連 送 <input type="checkbox"/> 非コシ <input checked="" type="checkbox"/> 無 線 <input type="checkbox"/> 専用受 <input type="checkbox"/> 自家発 <input type="checkbox"/> 蓄電池 <input checked="" type="checkbox"/> 燃電池 <input type="checkbox"/> 操作盤 <input type="checkbox"/> パ消火 <input type="checkbox"/> パ自消 <input type="checkbox"/> 共S P <input type="checkbox"/> 共火報 <input type="checkbox"/> 住火報 <input type="checkbox"/> 特火報 <input type="checkbox"/> 加排煙 <input type="checkbox"/> 複火報 <input checked="" type="checkbox"/> 防 火 <input type="checkbox"/> 防排煙	

点検名称	複製	削除
平成26年4月点検		
平成25年10月点検		

点検新規作成

印刷オプション

表紙	<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない
総括表	<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない
点検者一覧	<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない
印刷部数	1 部

保存 削除

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 niyadera ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A

物件基本情報 物件管理情報 維持台帳 資料管理

物件ID	140404-001	<input type="checkbox"/> 解約
物件名 ※必須	マニュアル用物件A	
ふりがな		
物件所在地	140 -0012 東京都 品川区勝島	
用途/用途詳細	(3)項イ 符合、料理店その他これらに類するもの	
規模・構造	構造 鉄筋コンクリート 造	
	地上 8 階	地下 1 階
	床面積 3,000 m ²	延べ面積 20,000 m ²
点検者所属会社	北海道支社 (TEL:011-000-0000)	選択 クリア
消防署	北見地区消防組合消防本部 南出張所	選択 クリア
消防用設備等	<input checked="" type="checkbox"/> 消火器 <input checked="" type="checkbox"/> 屋内栓 <input checked="" type="checkbox"/> S P <input type="checkbox"/> 水噴霧 <input type="checkbox"/> 泡消火 <input checked="" type="checkbox"/> 不活ガ <input type="checkbox"/> ハロン <input type="checkbox"/> 粉 末 <input type="checkbox"/> 屋外栓 <input type="checkbox"/> 動力ホ <input type="checkbox"/> 自火報 <input type="checkbox"/> ガス漏 <input checked="" type="checkbox"/> 漏 電 <input type="checkbox"/> 消通報 <input type="checkbox"/> 非警報 <input type="checkbox"/> 避難 <input checked="" type="checkbox"/> 誘導灯 <input type="checkbox"/> 用 水 <input type="checkbox"/> 排 煙 <input type="checkbox"/> 散 水 <input type="checkbox"/> 連 送 <input type="checkbox"/> 非コシ <input checked="" type="checkbox"/> 無 線 <input type="checkbox"/> 専用受 <input type="checkbox"/> 自家発 <input type="checkbox"/> 蓄電池 <input checked="" type="checkbox"/> 燃電池 <input type="checkbox"/> 操作盤 <input type="checkbox"/> パ消火 <input type="checkbox"/> パ自消 <input type="checkbox"/> 共S P <input type="checkbox"/> 共火報 <input type="checkbox"/> 住火報 <input type="checkbox"/> 特火報 <input type="checkbox"/> 加排煙 <input type="checkbox"/> 複火報 <input checked="" type="checkbox"/> 防 火 <input type="checkbox"/> 防排煙	

点検名称	複製	削除
平成26年4月点検		
平成25年10月点検		

点検新規作成

複製

複製方式をご選択ください。

新規物件

自物件

選択

「新規物件」にチェックを入れて選択します

物件新規作成

物件基本情報

物件ID: 140410-001

物件名 ※必須: ふりがな

物件所在地: 選択して下さい

用途/用途詳細: 選択して下さい ※候補を表示

規模・構造: 構造 ※候補を表示

地上: 階 地下: 階

床面積: m² 延べ面積: m²

点検者所属会社: 選択 クリア

消防署: 選択 クリア

消防用設備等

消火器 屋内栓 S P 水噴霧 泡消火 不活カ ハロン 粉末

屋外栓 動力ホ 自火報 ガス漏 漏電 消通報 非警報 避難

誘導灯 用水 排煙 散水 連送 無線 専用受

自家発 蓄電池 燃電池 操作盤 パ消火 パ自消 共SP 共火報

住火報 特火報 加排煙 複火報 防火 防排煙

印刷オプション

表紙: 印刷する 印刷しない

総括表: 印刷する 印刷しない

点検者一覧: 印刷する 印刷しない

印刷部数: 0 部

作成

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

北見地区消防組合消防本部

南出張所 殿

届出者: 郵便番号から入力

住所:

氏名:

電話番号:

下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

所在地				
防火対象物	名称	マニュアル用物件B		
	用途			
構造・規模	構造	地上	階	地下
	床面積	m ²	延べ面積	m ²
点検期間	から	まで(から	まで)
消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類	消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、屋外消火栓設備、漏電火災警報器、誘導灯及び誘導標識、無線通信補助設備、非常電源(燃料電池設備)、防火設備			

備考

- この用紙の大半を空白、白紙上製紙機に入力すること。
- 点検者が複数の場合は、空欄に記入し、捺印すること。
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果をこの用紙に捺印すること。
- 点検結果を入力しない場合は、この用紙を捺印すること。

「物件新規作成画面」が出ますので物件を新規作成しますと新規物件の点検票入力画面が開きます。

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 140410-001 | 物件名称: マニュアル用物件B | 【平成26年4月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 | 最終更新: 2014/04/10(17:39) プロセス宮寺

別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

北見地区消防組合消防本部

南出張所 殿

届出者: 郵便番号から入力

住所:

氏名:

電話番号:

下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

所在地				
防火対象物	名称	マニュアル用物件B		
	用途			
構造・規模	構造	地上	階	地下
	床面積	m ²	延べ面積	m ²
点検期間	から	まで(から	まで)
消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類	消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、屋外消火栓設備、漏電火災警報器、誘導灯及び誘導標識、無線通信補助設備、非常電源(燃料電池設備)、防火設備			

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷

実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称: マニュアル用物件B

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋内栓B
- 屋内栓
- S P
- 不活カ
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

(2) 自物件に点検を複製

点検エキスパートではひとつの物件に対しひとつの点検のみが編集可能となります。

点検名称	複製	削除
平成26年4月点検		
平成25年10月点検		

「物件基本情報」を開き、右側の点検名称一覧にがついているものが作成中（編集可能）、ついていないものが作成済です。


がついているものがあると複製はできません。

がついているものがある状態で複製する必要がある場合は、まず対象の点検票を開き、「点検詳細」を開きます。

点検名称 ※必須	平成26年4月点検
点検種別	<input type="radio"/> 機器点検 <input checked="" type="radio"/> 機器/総合点検
点検年月日	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
防火管理者	防火管理太郎
立会者	立会二郎
点検ステータス	<input type="button" value="作成中"/> <input type="button" value="作成済"/>

「点検ステータス」を作成中から「作成済」に変更して保存します。

「物件基本情報」右側の点検名称一覧表示からが消え、編集可能な点検票がない状態になります。



「自物件」にチェックを入れて選択ボタンを押します。



自物件の場合は物件入力なしにそのまま点検票入力画面になります。

K：点検票の印刷


(1) ページ印刷

点検票作成画面に表示されているページだけを印刷することができます。

画面上部のを押します。

「スタートアップマニュアル」(15ページ～)でプラグインをインストールしていれば、そのまま印刷プレビュー画面が表示されます。

印刷プレビュー画面が表示されず、インストールを求められるときは「M2Soft.Co.Ltd」の表示があることを確認して指示に従いインストールしてください。



Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 miyadera ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 添付 委託

別記様式第1

北見地区消防組合消防本部
南出張所

別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

北見地区消防組合消防本部 年 月 日
南出張所 殿
届出者
住 所
氏 名
電話番号

下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 用 設 備	所 在 地	東京都品川区舞島
名 称	マニュアル用物件A	
用 途	(3)項イ 待合、料理店その他これらに類するもの	
構 造 ・ 規 模	鉄筋コンクリート 造 地上 6 階 地下 1 階 床面積 3,000 m ² 延べ面積 20,000 m ²	
点 検 期 間	年 月 から 年 月 まで (年 月 から 年 月 まで)	
消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類等	消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不燃性ガス消火設備、屋外消火栓設備、真電火災警報器、誘導灯及び誘導標識、無線通信補助設備、非常電源(燃料電池設備)、防火設備	

ページ 1/1

点検票 別添のとおり

点検票一覧 入力支援

全ての点検票を印刷
実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称:
マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器
- 屋内栓B
- 屋内栓
- S P
- 不燃性
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

開いたプレビュー画面のプリンターマークを押すと、お使いのプリンターの印刷画面になりますので、印刷を進めてください。

(2) 全点検票の印刷

全ての点検票を印刷するには、画面右の点検票一覧上部のプルダウンリストにある「全ての点検票を印刷」を選択し、実行します。

The screenshot shows a web application interface for managing inspection tickets. At the top, there is a navigation bar with tabs for '物件/点検票', '会社', '点検者', '消防署', '測定機器', and '管理情報'. The user is logged in as 'miyadera'. Below the navigation bar, the main content area displays a form for a '消防用設備等(特殊)消防用設備等)点検結果報告書'. The form includes fields for '届出者' (Postal address input), '住所' (Address), '氏名' (Name), and '電話番号' (Phone number). A table at the bottom shows the location details: '所在地' (Location) is '東京都品川区勝島', '名称' (Name) is 'マニュアル用物件 A', and '用途' (Usage) is '調理店その他これらに類するもの'. On the right side, there is a sidebar with a '点検票一覧' (Inspection Ticket List) section. A dropdown menu is open, showing the option '全ての点検票を印刷' (Print all inspection tickets), which is highlighted with a green box. Below the dropdown is an '実行' (Execute) button, also highlighted with a green box.

開いた画面で「実行」ボタンを押すと

The screenshot shows a confirmation dialog box titled '全点検票印刷' (Print all inspection tickets). The dialog has a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a radio button labeled '印刷する' (Print) which is selected. At the bottom of the dialog, there are two buttons: '実行' (Execute) and 'キャンセル' (Cancel). The dialog is highlighted with a green border.

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 | 物件名称: マニュアル用物件A | 【平成26年4月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 | 最終更新: 2014/04/10(17:49)プロセス異常

別記様式第1

北見地区消防
南出張所

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

北見地区消防組合消防本部
南出張所

年月日

殿

届出者
住所

氏名

電話番号

下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の8の3の規定に基づき報告します。

記

所在地	東京都品川区舞島
防火名称	マニュアル用物件A
用途	(空) 待合、料理店その他これらに類するもの
構造・規模	鉄筋コンクリート 延 地上 6 階 地下 1 階
	床面積 3,000 m ² 延べ面積 20,000 m ²
点検期間	年 月 日から 年 月 日まで(年 月 日から 年 月 日まで)
消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類	消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活力ガス消火設備、屋外消火栓設備、車電火災警報器、誘導灯及び誘導機、無線通信補助設備、非常電源(燃料電池設備)、防火設備

ページ 1/41

点検票一覧 | 入力支援

全ての点検票を印刷

実行

フォルダ全て展開 | フォルダ全て閉じる

物件名称:
マニュアル用物件A

- 点検結果報告書
- 点検結果総括表
- 点検者一覧表
- 消火器具
- 屋内栓B
- 屋内栓
- S P
- 不活力
- 屋外栓
- 漏電
- 誘導灯
- 無線
- 燃電池
- 防火

全点検票分のプレビューが開きます。ページ毎の印刷と同様プレビュー画面のプリンターボタンを押して印刷します。

L：委託

「委託」は、点検業務の受委託を、システム上で管理できるようにした機能です。ご利用には、委託側、受託側双方が本システムを利用していることが前提となります。なお「受託」は全てのユーザー様にご利用いただけますが、「委託」はオプションになりますので、ご利用には別途お申込みが必要となります。

(1) 委託関係の設定

別紙「管理者マニュアル」をご参照ください。

(2) 点検の委託

委託したい物件の点検を開き、右上の委託ボタンをクリックします。



委託管理画面が開きます。物件に登録された設備が全て表示されています。



「委託なし」 1 にチェックをいれると画面が変化します。

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】

委託管理(自社物件)

全て表示 委託なし

チェックしたものを test2 の - に 委託開始 する。

株式会社 ナックス
test3
協力会社

消防用設備等

委託

委託先	自社担当者	委託先	ステータス	操作
<input type="checkbox"/> 消火器				
<input type="checkbox"/> 屋内栓				
<input type="checkbox"/> S.P.				
<input type="checkbox"/> 不活栓				
<input type="checkbox"/> 屋外栓				
<input type="checkbox"/> 漏電				
<input type="checkbox"/> 誘導灯				
<input type="checkbox"/> 無線				
<input type="checkbox"/> 燃電池				
<input type="checkbox"/> 防火				

「委託先」**2**をプルダウンから選択し、委託する設備を「消防用設備等」**3**に出現したチェックボックスで選択します。このとき全設備を選択するには**4**のボタンを押しますと全設備にチェックが入ります。

「委託先」の「担当者」**5**が決まっている場合は「担当者」**5**のプルダウンから担当者を選択して「委託開始」**6**ボタンを押します。

7

参照...	ファイル名	メモ	アップ日	容量	ユーザー	操作
8	参照...	9	2014/04/11		プロラス宮寺	削除

10 別のファイルを追加

11 実行

7の自由入力スペースには申し送り事項等を記入することが出来ます。

「参照」**8**ボタンを押して、図面、現場写真、帳票類などのファイルを添付することができます。「メモ」**9**にはそのファイルに対してのメモを記入できます。

複数のファイルを添付する場合は「別のファイルを追加」**10**ボタンを押し、追加します。全て添付し終わったら「実行」**11**ボタンを押します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | niyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

委託管理(自社物件) **13**

全て表示 委託なし 未完了 承認待ち 修正中 完了

• チェックしたものを [test2] の [-] に 委託開始 する。

全設備の点検の委託を作成しました。 **12**

棟	消防用設備等 <input checked="" type="checkbox"/>	委託			
		自社担当者	委託先	ステータス	操作

設備の点検を委託した旨のメッセージ **12** が表示されます。

また、委託した物件のエリアが緑で表示されます。

委託完了の旨 **12** が表示されると、自動で以下に該当するアドレス最大 4 名に下記のようなメールが送信されます。

- ・委託側のグループ代表メールアドレス
- ・委託側の担当者（ログインして委託操作を行った人）のメールアドレス
- ・受託側のグループ代表メールアドレス
- ・受託側の担当者（設定している場合）

最大 4 名に下記のようなメールが送信されます。

メールのサンプル例：

【2014年04月11日 14:52】、「点検エキスパート」にて、【プロサス】様より【協力会社】様へ
下記点検が委託されました。

物件名 : マニュアル用物件A
ふりがな :
物件所在地 : 品川区勝島
消防用設備 : : 全設備
点検名称 : 平成26年4月点検
点検年月日 :
点検種別 : 総合
添付資料 :
コメント :

本メールの内容に覚えのない場合、その他ご不明な点などございましたら、
お手数ですが、下記までご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 プロサス 販売部
〒162-0041
新宿区早稲田鶴巻町519
第一販売部 TEL:03-5272-9991
第二販売部 TEL:03-5272-9994
E-mail checkmate@prosus.co.jp

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 miyadera ログアウト

物件検索 物件新規作成

物件名/ふりがな	物件ID
所在地	選択して下さい
点検者所属会社	点検ステータス <input checked="" type="checkbox"/> 作成中 <input type="checkbox"/> 作成済み
点検年月日	契約状況 <input type="checkbox"/> 契約中 <input type="checkbox"/> 解約
点検月	委託 <input type="checkbox"/> 受託 <input type="checkbox"/> 委託 (<input type="checkbox"/> 要対応のみ)

全件 受託 委託 検索 検索条件のリセット この検索条件でCSVエクスポート

108件見つかりました。

物件ID	物件名	物件所在地	点検者所属会社	最終点検	機器 総合	受託 委託	詳細
140411-001	再現テスト			機器			詳細編集
140410-001	マニュアル用物件B			総合			詳細編集
140404-001	マニュアル用物件A	〒140-0012 東京都品川区勝島	北海道社	総合		委託	詳細編集

委託中は物件一覧画面で「委託/受託」欄に黒文字で「委託」と表示されます。

(3) 受託側からみた委託機能

「物件/点検票」を開くと一覧表示のなかに委託された物件が表示されます。
 委託された物件は「受託/委託」欄に「受託」という文字が「赤く」表示されます。
 「受託」を押していただくと以下の画面が開きます。

委託された（受託した）設備と、委託する側の担当者の名前が表示されています。
 先ほど委託側では緑で表示されていたエリアはピンクで表示され、受託している物件であることを視覚的にわかりやすくしています。

点検票の入力が終わったら、「委託」**1** ボタンを押して再度この画面「受託管理画面」へ戻り、「未完了」**2** を選択します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託 1

○ 受託管理(プロセス)

「受託」
 全て表示 未完了 承認待ち 修正中 完了

「委託」
 委託済み 未完了 承認待ち 修正中 完了

・チェックしたものを承認申請する。

棟	消防用設備等 <input checked="" type="checkbox"/>	受託		操作	再委託			
		受託元担当者	ステータス		自社担当者	委託先	ステータス	操作
4	<input type="checkbox"/> 防火	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 燃電池	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 無線	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 誘導灯	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 漏電	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 屋外栓	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 不注力	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> S.P	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 屋内栓	プロサス宮寺	未完了	承認申請				
	<input type="checkbox"/> 消火器	プロサス宮寺	未完了	承認申請				

入力し終わった点検票を設備毎に「承認申請」する場合は3のボタンを押します。4のエリアにチェックを入れて「承認申請」5ボタンで一括して申請することも可能です。「承認申請」の際に申し送り事項の入力や、ファイルの添付をする画面が開きます。実行後承認申請のメールが配信されます。

【2014年04月11日 18:15】、「点検エキスパート」にて、【協力会社】様より【プロセス】様へ下記点検が承認申請されました。

物件名 : マニュアル用物件A
 ふりがな :
 物件所在地 : 品川区勝島
 消防用設備 : 全設備
 点検名称 : 平成26年4月点検
 点検年月日 :
 点検種別 : 総合
 添付資料 :
 コメント :

本メールの内容に覚えのない場合、その他ご不明な点などございましたら、お手数ですが、下記までご連絡いただけますようお願い致します。

 株式会社 プロサス 販売部
 〒162-0041
 新宿区早稲田鶴巻町519
 第一販売部 TEL:03-5272-9991
 第二販売部 TEL:03-5272-9994
 E-mail checkmate@prosus.co.jp

(4) 受託側から承認申請された後の処理 (委託側)

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件検索 | 物件新規作成

物件名/ふりがな | 物件ID

所在地 | 選択して下さい

点検者所属会社 | 点検ステータス 作成中 作成済み

点検年月日 | 契約状況 契約中 解約

点検月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | 委託 受託 委託 (要対応のみ)

全件 | 受託 | 委託 | 検索 | 検索条件のリセット | この検索条件でCSVエクスポート

108件見つかりました。

物件ID	物件名	物件所在地	点検者所属会社	最終点検	機器 総合	受託 委託	詳細
140411-001	再現テスト				機器		詳細 編集
140410-001	マニュアル用物件B				総合		詳細 編集
140404-001	マニュアル用物件A	〒140-0012 東京都品川区勝島	北海道支社		総合	委託	詳細 編集

委託側では承認申請された物件は「委託」の文字が赤くなります。

この一覧表の「委託」「受託」の文字が赤いときは自社で委託の「承認」「または「修正中」
として差し戻すなどの対応を行う必要がある場合です。

この赤い「委託」文字をクリックすると

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID: 140404-001 | 物件名称: マニュアル用物件A | 【平成26年4月点検】 | 点検詳細 | 添付 | 委託

委託管理(自社物件)

全て表示 | 委託なし | 未完了 | 承認待ち | 修正中 | 完了

種	消防用設備等	委託			
		自社担当者	委託先	ステータス	操作
	消火器	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	屋内栓	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	S.P	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	不活力	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	屋外栓	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	漏電	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	誘導灯	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	無線	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	燃電池	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	防火	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了

委託管理画面が開きます。「ステータス」は「承認待ち」になっています。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID:140404-001 物件名称:マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

○ 委託管理(自社物件)

○ 全て表示 ○ 委託なし ○ 未完了 ○ **承認待ち** ○ 修正中 ○ 完了

- チェックしたものを **修正** | **完了** | にする。
- チェックしたものを **委託取消** する。

棟	消防用設備等 <input checked="" type="checkbox"/>	委託			
		自社担当者	委託先	ステータス	操作
	<input type="checkbox"/> 防火	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 燃電池	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 無線	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 誘導灯	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 漏電	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 屋外栓	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 不活材	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> S.P	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 屋内栓	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input type="checkbox"/> 消火器	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了

上部選択枝から「承認待ち」を選択すると、「消防用設備等」にチェックボックスが出現します。

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID:140404-001 物件名称:マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託


○ 委託管理(自社物件)

○ 全て表示 ○ 委託なし ○ 未完了 ○ **承認待ち** ○ 修正中 ○ 完了

- チェックしたものを **修正** | **完了** | にする。
- チェックしたものを **委託取消** する。

棟	消防用設備等 <input checked="" type="checkbox"/>	委託			
		自社担当者	委託先	ステータス	操作
	<input checked="" type="checkbox"/> 防火	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 燃電池	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 無線	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 誘導灯	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 漏電	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外栓	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 不活材	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> S.P	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 屋内栓	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 消火器	プロサス宮寺	協力会社	承認待ち	修正 完了

チェックボックスにチェックを入れ、一括して「修正」または「完了」にするには上部のボタンを、設備毎に操作を行う場合は右側のボタンを使用して操作します。



完了メールにコメントを残すことができます。

実行を押すと委託管理画面に完了した旨のメッセージが表示され、



メールが送信されます。

【2014年04月14日 10:53】、「点検エキスパート」にて、【プロサス】様より【協力会社】様へ委託されていた下記点検が完了となりました。

物件名 : マニュアル用物件A
ふりがな :
物件所在地 : 品川区勝島
消防用設備 : 全設備
点検名称 : 平成26年4月点検
点検年月日 :
点検種別 : 総合
添付資料 :
コメント : 終了です。

本メールの内容に覚えのない場合、その他ご不明な点などございましたら、お手数ですが、下記までご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 プロサス 販売部
〒162-0041
新宿区早稲田鶴巻町519
第一販売部 TEL:03-5272-9991
第二販売部 TEL:03-5272-9994
E-mail checkmate@prosus.co.jp

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

物件/点検票 | 会社 | 点検者 | 消防署 | 測定機器 | 管理情報 | miyadera | ログアウト

物件ID:140404-001 物件名称:マニュアル用物件A 【平成26年4月点検】 点検詳細 | 添付 | 委託

○ 委託管理(自社物件)

全て表示 委託なし 未完了 承認待ち 修正中 完了

種	消防用設備等	委託			
		自社担当者	委託先	ステータス	操作
	消火器	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	屋内栓	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	S.P	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	不活力	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	屋外栓	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	漏電	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	誘導灯	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	無線	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	燃電池	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?
	防火	プロサス宮寺	協力会社	完了	修正?

以上の操作が完了すると、委託管理画面は上画像のようになります。
これで委託の処理は完了です。

(5) 委託機能使用時の編集権限について

a. 物件の一部設備の委託

物件の一部または大部分であって全設備ではない場合。

○点検票の編集権限は（委託ステータスが）

未完了：「受託側」が持ちます。

承認待ち：「委託元」が持ちます。

修正中：「受託側」が持ちます。

完了：「委託元」が持ちます。

b. 物件の全設備を委託している場合

○点検票の編集権限は同上

○加えて、全設備を委託しているときは、

「点検詳細」の編集権限も「受託側」でできるようになります。

受託側で「点検詳細」を編集できるのは「未完了」「承認待ち」「修正中」の各ステータスのときになります。

M：資料管理

図面、写真などの資料を、サーバにアップロードし、物件、または点検単位で管理することができる機能です。

容量 100MB までは無料にてご利用いただけますが、それ以上はオプションとなりますので、別途お申込みが必要となります。

(1) 物件単位での資料管理

物件単位で資料管理するには、「物件/点検票」**1**を選択し、対象の物件を選び、「詳細・編集」**2**をクリックします。

The screenshot shows the '物件/点検票' (Object/Inspection Ticket) search page. The '物件検索' (Object Search) tab is selected, indicated by a red circle and the number '1'. Below the search filters, a table lists search results. The third row, '140404-001 マニュアル用物件A', is highlighted with a green border and a red circle and the number '2' next to the object name. The table columns include '物件ID', '物件名', '物件所在地', '点検者所属会社', '最終点検', '機器', '受託委託', and '詳細'.

物件ID	物件名	物件所在地	点検者所属会社	最終点検	機器	受託委託	詳細
140411-001	再現テスト			機器			詳細・編集
140410-001	マニュアル用物件B			総合			詳細・編集
140404-001	マニュアル用物件A	〒140-0012 東京都品川区勝島	北海道支社	総合		委託	詳細・編集

開いた画面で「資料管理」**3**タブを選択します。

The screenshot shows the document management interface for object '140404-001 マニュアル用物件A'. The '資料管理' (Document Management) tab is selected, indicated by a red circle and the number '3'. The interface shows a table with columns for 'ファイル名' (File Name), 'メモ' (Memo), 'アップ日' (Upload Date), '容量' (Capacity), and '操作' (Action). The '参照...' (Reference...) button is highlighted with a red circle and the number '4'. The '保存' (Save) button is highlighted with a red circle and the number '6'. A '36.57MB/10.0GB(使用量/容量)' indicator is shown in the top right. A dropdown menu for '平成26年4月点検' is highlighted with a red circle and the number '7'. A link for '点検の添付資料へ' (To inspection attachments) is highlighted with a red circle and the number '8'.

ファイル名	メモ	アップ日	容量	操作
参照...	ファイルが選択されていません。	2014/04/15		保存

「参照」**4** ボタンを押して任意の場所にあるファイルを選択します。

選択後「メモ」**5** に任意でメモを入力し、「保存」**6** ボタンを押してアップロード（サーバに保存）します。

(2) 点検単位での資料管理

点検単位で資料を管理するには「点検セクター」7で該当の点検を選択し、「点検の添付資料へ」8をクリックします。

ファイル名	メモ	アップ日	容量	ユーザー	操作
参照... ファイルが選択されていません。		2014/04/15		プロセス宮寺	保存

10

ファイル名	メモ	アップ日	容量	ユーザー	操作
参照... ファイルが選択されていません。		2014/04/15		プロセス宮寺	保存

開いた画面で「委託」「受託」した点検であれば上のような画面になりますので、必要に応じて資料をアップロードします。

※章冒頭にありましたように、資料管理は100MBまでは無料。それ以上は有料のオプションになりますので、「使用量」9を表示しておりますので、容量をご確認いただきながらご利用いただけます。

(容量を超えるアップロードはできないようになっています。容量を超えてご利用になりたいときは管理者権限をお持ちの方から容量変更の申請を行ってもらう必要があります。)

N：維持台帳

点検記録はもちろんのこと、工事、打合せ、障害など、物件についてのお客様との接触、行動を記録することができます。

年月日	内容	対応者	備考	詳細
平成26年4月11日 ~ 平成26年4月11日	委託	プロक्स宮寺	平成26年4月点検(総合) 委託しました。 委託先: 協力会社 設備: 全設備	詳細・編集
平成26年4月11日 ~ 平成26年4月11日	委託	プロक्स宮寺	平成26年4月点検(総合) 委託しました。 委託先: 協力会社 設備: 全設備	詳細・編集
平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日	点検	、安全 太郎、堀士 裕史、宮寺 大、山田 太郎	平成25年10月点検(機器) 完了しました。	詳細・編集
平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日	点検	、安全 太郎、堀士 裕史、宮寺 大、山田 太郎	平成26年4月点検(機器) 完了しました。	詳細・編集
平成26年4月4日 ~ 平成26年4月5日	点検	、安全 太郎、堀士 裕史、宮寺 大、山田 太郎	平成26年4月点検(機器) 完了しました。	詳細・編集
~	点検	、宮寺 大、山田 太郎、堀士 裕史、安全 太郎	平成26年4月点検(総合) 完了しました。	詳細・編集
~	点検	、安全 太郎、堀士 裕史、宮寺 大、山田 太郎	平成25年10月点検(総合) 完了しました。	詳細・編集

「物件/点検票」1 から物件を選択し、「維持台帳」2 を選択します。

登録されている内容が一覧表示されます。

※デフォルトで「点検」「委託」の項目は自動で表示されます。

「プルダウンリスト」3 から表示したい項目を絞り込むことが可能です。

新規に作成する場合は「新規作成」4 をクリックして作成します。

年月日

内容 ※必須

対応者

備考(メモ)

作成 キャンセル

開いた画面で入力をし、作成ボタンを押すと登録されます。

○：物件管理情報

Webで作る！消防用設備等点検票作成ソフト「点検エキスパート」 ヘルプ

1 物件/点検票 会社 点検者 消防署 測定機器 管理情報 niyadera ログアウト

物件ID: 140404-001 物件名称: マニュアル用物件A

○ 物件基本情報 2 ○ 物件管理情報 ○ 維持台帳 ○ 資料管理

点検スケジュール

報告期間	1年	点検月 (機器)	<input type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月	点検月 (総合)	<input type="checkbox"/> 1月 <input type="checkbox"/> 2月 <input type="checkbox"/> 3月 <input type="checkbox"/> 4月 <input type="checkbox"/> 5月 <input type="checkbox"/> 6月 <input type="checkbox"/> 7月 <input type="checkbox"/> 8月 <input type="checkbox"/> 9月 <input type="checkbox"/> 10月 <input type="checkbox"/> 11月 <input type="checkbox"/> 12月
報告基準年月	年 月				

3
メモ

連絡先1 クリア 登録済みの会社から選択

会社名	郵便番号/所在地
TEL	FAX
部署名/役職	担当者名
メールアドレス	担当者TEL
メモ	

連絡先2 クリア 登録済みの会社から選択

会社名	郵便番号/所在地
TEL	FAX
部署名/役職	担当者名
メールアドレス	担当者TEL
メモ	

5
備考

6 保存

「物件/点検票」1から物件を選択し、「物件管理情報」2タブを選択すると、その物件の「点検スケジュール」3とその物件についての「連絡先」4が入力できます。（例：管理会社様、大家さんなど）物件に対しての「備考」5を記載しておくことが可能です。

P：収録様式一覧

- 別記様式第1 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
- 別記様式第2 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表
- 別記様式第3 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧

- 別記様式第1 消火器具点検票
- 別記様式第2 屋内消火栓設備点検票
- 別記様式第3 スプリンクラー設備点検票
- 別記様式第4 水噴霧消火設備点検票
- 別記様式第5 泡消火設備点検票
- 別記様式第6 不活性ガス消火設備点検票
- 別記様式第7 ハロゲン化物消火設備点検票
- 別記様式第8 粉末消火設備点検票
- 別記様式第9 屋外消火栓設備点検票
- 別記様式第10 動力ポンプ設備点検票
- 別記様式第11 自動火災報知設備点検票
- 別記様式第11の2 ガス漏れ火災警報設備点検票
- 別記様式第12 漏電火災警報器点検票
- 別記様式第13 消防機関へ通報する火災報知設備点検票
- 別記様式第14 非常警報器具及び設備点検票
- 別記様式第15 避難器具点検票
- 別記様式第16 誘導灯及び誘導標識点検票
- 別記様式第17 消防用水点検票
- 別記様式第18 排煙設備点検票
- 別記様式第19 連結散水設備点検票
- 別記様式第20 連結送水管（共同住宅用連結送水管）点検票
- 別記様式第21 非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）点検票
- 別記様式第22 無線通信補助設備点検票
- 別記様式第23 非常電源（非常電源専用受電設備）点検票
- 別記様式第24 非常電源（自家発電設備）点検票
- 別記様式第25 非常電源（蓄電池設備）点検票
- 別記様式第25の2 非常電源（燃料電池設備）点検票
- 別記様式第26 配線点検票
- 別記様式第27 総合操作盤点検票
- 別記様式第28 パッケージ型消火設備点検票

- 別記様式第29 パッケージ型自動消火設備点検票
- 別記様式第30 共同住宅用スプリンクラー設備点検票
- 別記様式第31 共同住宅用自動火災報知設備点検票
- 別記様式第32 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備点検票
- 別記様式第33 特定小規模施設用自動火災報知設備点検票
- 別記様式第34 加圧防排煙設備点検票
- 別記様式第35 複合型居住施設用自動火災報知設備点検票
- 別記様式第36 特定駐車場用泡消火設備点検票

防火設備点検票

防排煙制御設備点検票